

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.РА01.В.01604/22

регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Производственная Компания Руфкомплект"  
ОГРН 1124025008986.

полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации заявителя, сведения о документе об уполномочивании и

Адрес места нахождения: 249030 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2. Тел: 8 (48439) 9-61-84; info@roofcom.ru

адрес местонахождения заявителя, адрес места осуществления деятельности, телефон, факс, адрес электронной почты

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение «Металлист»"

полное наименование изготовителя и

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 249020, Калужская область, р-н Боровский, с.п. село Ворсино, д. Добрино, проезд 2-ой Восточный, влд.2

адрес места нахождения, (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты, в том числе адреса производства

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Гидро-, пароизоляционные полотна (пленки), на основе тканного и нетканого полипропилена, с ламинацией, для защиты подкровельных пространств, толщиной от 0,09 мм до 0,12 мм, поверхностной плотностью от 40 г/м<sup>2</sup> до 80 г/м<sup>2</sup>, марки «Optima», типов: «Optima А», «Optima В», «Optima С», «Optima D», выпускаемые по ТУ 22.23.19-037-75483238-2019

полное наименование продукции,

Серийный выпуск

наименование типа объекта декларирования (серийный выпуск, партия или единичное изделие)

Код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.19

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921906000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

наименование технического (их) регламента (ов) и обозначение НПА, предусмотренных техническим (ими) регламентом (ами), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция (с указанием разделов (пунктов, подпунктов) НПА)

**СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ: 1д**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протокол испытаний № от 2022, выданный Испытательная лаборатория "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ", аттестат аккредитации рег. № ССГБ RU.28ПБ02 до 02 марта 2023 г.

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Класс пожарной опасности продукции КМ5. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 30.09.2022 ПО 29.09.2027**



  
подпись

Клементьев Алексей Владимирович

ФИО

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
К ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ RU Д-RU.PA01.B.01604/22**

На стандарты и иные документы, применяемые при декларировании

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национальному стандарту или своду правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



  
подпись

Клементьев Алексей Владимирович  
ФИО