

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21801

Срок действия с 18.07.2022 по 17.07.2025

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/П, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Материалы рулонные полимерные на основе полипропилена пароизоляционные и гидроизоляционные, торговой марки «Folder». Серийный выпуск.

код ОК  
034-2014  
(КПЕС 2008)  
23.99.12.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 59150-2020

код ТН ВЭД  
5603 13 900 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** MARMA POLSKIE FOLIE sp.zo.o. Адрес: 02-676 Warshawa ul. Postepu 15C, ПОЛЬША

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Производственная Компания Руфкомплект», Адрес: Россия, 249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2, ИНН: 4003033322, ОГРН: 1124025008986, телефон: 8 (484) 399-61-84, электронная почта: info@roofcom.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №19468-ВНИ/22 от 15.07.2022, Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа

*[Signature]*  
подпись

И.М. Тимохина  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

Д.И. Султанов  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «ВНИИЦИ»**

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН:

1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «ВНИИЦИ»

А.М. Соловин

**ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ****(анализа)****№19468-ВНИ/22 от 15.07.2022**

1	Объект	Материалы рулонные полимерные на основе полипропилена пароизоляционные и гидроизоляционные, торговой марки «Folder».
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Производственная Компания Руфкомплект», Адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2, ИНН: 4003033322, ОГРН: 1124025008986
3	Изготовитель	MARMA POLSKIE FOLIE sp.zo.o. Адрес: 02-676 Warszawa ul. Postepu 15C, ПОЛЬША
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 19468 от 03 Июня 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	06 Июня 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	15 Июня 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	20 Июня 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 59150-2020
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Внешний вид пленки	Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, кроме искусственной перфорации, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья	Дефектов не обнаружено	ГОСТ Р 59150-2020
2	Цвет	Натуральный, окрашенный	Соответствует	ГОСТ Р 59150-2020
3	Прочность при растяжении, Н/50 мм, не менее, в направлении: Продольном Поперечном	850 685	887 707	ГОСТ 31899-2 (по методу А)
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, в направлении: продольном поперечном	15 15	18 20	ГОСТ 31899-2 (по методу А)

**Заключение:**

**По результатам проведенных исследований (анализа):** Материалы рулонные полимерные на основе полипропилена пароизоляционные и гидроизоляционные, торговой марки «Folder», выпускаемые MARMA POLSKIE FOLIE sp.zo.o. Адрес: 02-676 Warszawa ul. Postepu 15C, ПОЛЬША, соответствуют: ГОСТ 59150-2020.

Исполнитель

В.С. Черин

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.