



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18.00199
(номер сертификата соответствия)

0000469

(учетный номер бланка)

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.22.170

Срок действия с 02.10.2025 г. по 01.10.2028 г.

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТПК РУФКОМПЛЕКТ»

Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 249030, Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2. ОГРН: 1124025008986. ИНН: 4003033322. Телефон: 8 (484) 399-61-84. E-mail: info@roofcom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТПК РУФКОМПЛЕКТ»

Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 249030, Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2. ОГРН: 1124025008986. ИНН: 4003033322. Телефон: 8 (484) 399-61-84. E-mail: info@roofcom.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru. Свидетельство о признании компетенции органа по сертификации по пожарной безопасности № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18, выдан 16.01.2023 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая профессиональная пенополиуретановая марок «Roof Complect», «Daxmer», выпускаемые по ТУ 20.30.22-028-10835875-2019
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколов испытаний №№ ПБ-ИЛ-ТОР-11-2024-0004, ПБ-ИЛ-ТОР-11-2024-0005, ПБ-ИЛ-ТОР-11-2024-0006, ПБ-ИЛ-ТОР-11-2024-0007 от 06.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ.ПБ19

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ18.20091 от 20.09.2025 г., Акт отбора № ПБ18.20091 от 20.09.2025 г.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы

Васин А.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, фамилия, инициалы

Богданов Д.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС.ПБ18.00199

(номер сертификата соответствия)

0000315

(учетный номер бланка)

Приложение № 1

ОКПД	Наименование продукции	Соответствует требованиям
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая профессиональная пенополиуретановая марок «Roof Complect», «Daxmer», выпускаемая по ТУ 20.30.22-028-10835875-2019	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной «Roof Complect», «Daxmer» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22-028-10835875-2019, имеет предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: Ширине шва 40 мм-EI 60, Ширине шва 20 мм-EI 60
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая профессиональная пенополиуретановая марок «Roof Complect», «Daxmer», выпускаемая по ТУ 20.30.22-028-10835875-2019	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной «Roof Complect», «Daxmer» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22-028-10835875-2019, имеет предел огнестойкости при глубине шва 200 мм: Ширине шва 40 мм-EI 120, Ширине шва 20 мм-EI 240

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы



Васин А.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, фамилия, инициалы

Богданов Д.А.